



RF: 3.27 m²
RH: 2.36 m

1.04	+2.79
	+2.79

WC D.

RF: 3.21 m²
RH: 2.37 m

1.05	+2.79
	+2.79

PUTZEN

RF: 3.27 m²
RH: 2.37 m

1.06	+2.79
	+2.79

TEEKÜCHE

RF: 8.07 m²
RH: 2.33 m

1.03	+2.81
	+2.81

ACHTUNG BEI BAUEINGABE AUFLAGEN MÖGLICH!

- BRANDSCHUTZ! SGV TREPPENHAUS ALS FLUCHTWEG | GESCHLOSSEN
- SICHERHEIT: GELÄNDER UND ABSTURZSICHERUNGEN
- PROCAP: ROLLSTUHLGÄNGIGKEIT

OFFENE FRAGEN:

- KOSTEN | NUTZEN
- HEIZUNG: RADIATOREN | BODENHEIZUNG
- BETRIEB WÄHREND UMBAU?
- ETAPPEN JE STOCKWERK?

BEGEHUNG GEMEINDEHAUS VOM 19.06.2023:

- EG: ROLLSTUHLGÄNGIG | OG NICHT
- ELEKTROANLAGEN: EG|OG|DG ALLES NEU - LAMPEN BESTEHEND - TABLEAU BESTEHEND
- HEIZUNG: NEU FERNWÄRMEANSCHLUSS | VERTEILUNG NEU RADIATOREN | EV. BODENHEIZ.
- SANITÄRE ANLAGEN: EG IV-WC | OG 1 X DAMEN 1 X HERREN | TEEKÜCHE OG NEU
- EG UND OG: BODEN NEU (OG TRITTSCHALLDÄMMUNG: HÖHE BEI TREPPE?)
EV. AKUSTISCHE ABKLÄRUNGEN TRITTSCHALL GEGEN EG
WÄNDE STREICHEN | Z.T. ABRIEB NEU
DECKE BESTEHEND
- OG Z.T. ABSTURZSICHERUNG FENSTER
- OG EV. RÜCKBAU SCHIEBEWAND